



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472109794

na vzorek:

Tangit Uni-lock, těsnící vlákno závitů pro potrubí

zadavatele:

HENKEL ČR, spol. s r.o., Adhesive Technologies

U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Česká Republika

IČ: 15889858

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry **výluhových zkoušek vyhovují** hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 2 **Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody** kladeným na výrobky určené **k přímému trvalému styku s pitnou vodou.**


Hodnocené vzorky neovlivňují senzorické vlastnosti pitné vody.

Tento atest se vydává na základě dokumentu: Zkušební protokoly akreditované laboratoře č. 472109794, ze dne 19. 12. 2016 a č. 472106982/2, ze dne 18. 12. 2013. Dokumenty byly vydané Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 19. 12. 2016

Platnost atestu: 31. 12. 2019




Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy